

The EL-2645 / PI is a Wireless Motion PIR Detector designed for use with Electronics Line supervised wireless range of receivers.

Location of Detector

Consider the following before mounting the detector:

- Select a location from which the pattern of the detector is most likely to be crossed by a burglar, should there be a break in.
- Do not place bulky objects in front of the detector.
- Avoid a location that comes in direct contact with radiators, heating/cooling ducts or air conditioners.
- Do not place the detector in front of windows subject to direct sunlight or drafts.


Installation Instructions

1. Open the housing by removing the front cover. To do so, insert a screwdriver in the release slot (located at the bottom of the detector between the front and back cover). Turn the screwdriver 90° to release the cover.
2. Remove the PCB by turning counter-clockwise and removing the 'PCB Screw'.
Note: Do not touch the face of the PYRO sensor.
3. Apply battery power by removing the isolator that separates the battery from the contacts on the battery holder.
4. Set the receiver to Registration mode and cause Tamper or Alarm transmission. Wait for the receiver to indicate that the transmitter has been registered successfully. Write the number of the zone and the transmitter number (if applicable) on the sticker provided. Affix the sticker inside the front cover for future reference.
Note: Alternatively, the Detector can be registered to the receiver by manually entering the transmitter's serial number.
5. Choose an appropriate mounting height from 2.2 – 2.5 and test the transmitter from the exact mounting position before permanently mounting the unit.
Note: If you choose mounting height other than recommended (which is not advised), please perform a walk test to check the lens coverage. The recommended mounting height is the best in terms of detection area.
6. Knock out the mounting holes and attach the base to the wall.
7. If using the rear tamper switch, insert a screw into the rear tamper mounting hole located in the center of the back cover –

see Figure 3. When the detector is removed from the wall, the screw causes the tamper release to break away from the back cover and the rear tamper switch is released.

8. Mount the PCB on the base cover and replace the PCB Screw.
9. Replace the front cover.

DIP Switches Settings



Switch	
1	PIR sensitivity * Off: Low On: High
2	Operation mode: * Off: Normal mode – Every 3 minutes. After each detection the sensor initiates a three-minute delay during which alarm transmissions will not be sent On: Walk Test mode. An alarm transmission is sent after each detection
3	Supervision Time: Off: As supervision message will be sent to the alarm panel every 15 minutes * On: As supervision message will be sent to the alarm panel every 65 minutes
4	LED Off: LED disabled * On: LED enabled

*=Default

Operation Modes

Warm-up Time: The detector will need to warm up for the first 90 seconds after applying power.

Walk Test Mode: A walk test is performed in order to determine the lens coverage pattern of the detector – see Figure 2. Walk Test mode cancels the delay time between detections, enabling you to perform an efficient walk test.

To walk test the detector:

1. Set DIP 2 to ON.
2. Walk across the scope of the detector according to the detection pattern selected.
3. Confirm that the LED activates and deactivates accordingly. Wait for ten

seconds after each detection before continuing the test.

4. After completing the walk test. Set DIP-2 to OFF.

LED Indication

The LED indicator is lit every time a transmission is made. To enable/disable LED indication, refer to DIP Switch Setting section for the appropriate DIP-switch setting.

Note: The LED should only be disabled after successfully walk testing the detector.

Changing Lenses

To change a lens, release the cavity seal using a small screwdriver and fix the new lens into place with the smooth side facing outwards. Verify that the word TOP is located at the top of the lens (alternatively a notch may appear on the bottom edge of the lens) before snapping the cavity seal back into place.

Battery Replacement

In case of a low battery (2.5 V and below), the sensor low battery condition is reported to the Control System and low battery message is displayed

To replace a battery: Open the housing by removing the front cover (see Installation Instructions), replace the battery, and close the front cover.

Note: Close the front cover immediately after each battery replacement.

Technical Specifications

Frequency: 868.35, 433.92 MHz
Power: 3.6V ½ AA Lithium Battery
Caution: Fire, explosion and severe burn hazard!
Do not recharge, disassemble or heat above 100°C.
Current Consumption: 30mA (transmission), 8µA (standby)
Pyroelectric Sensor: Dual Element
Maximum Coverage: 14 x 14m
Adaptive Temperature Compensation
RFI Immunity: According to EN 50130-4
Operating Temperature: -10 - 40°C
Fire Protection: ABS Plastic Housing
Dimensions: 110 x 60 x 45mm




Figure 1: PCB

1. Battery Holder
2. Antenna
3. LED Indicator
4. PCB Screw
5. DIP Switch
6. Tamper Switch
7. Pyro Sensor
8. Back Tamper





Figure 2: Lens Coverage

Note: The diagram shows the coverage pattern for the detector fitted with a standard lens of EL2645.

EL2645-PI has limited detection at the ground to ignore animals



Dieses Produkt gehört den EL Serien an und arbeitet mit dem Alarmsystem zusammen.

Montageort

- Wählen Sie einen Ort von dem, im Falle eines Einbrechens, der Detektor wahrscheinlich von einem Einbrecher überquert wird.
- Stellen Sie keine sperrigen Objekte vor den Detektor.
- Vermeiden Sie einen Ort, der direkt in Kontakt mit Heizungen, Heiz/Kühlleitungen und Klimaanlage steht.

Installationsverfahren

Öffnen Sie das Gehäuse, indem Sie die vordere Seite abnehmen. Um dies auszuführen, stecken Sie einen Schraubenzieher im Freilassungsschlitz ein (befindet sich im unteren Teil des Detektors zwischen der vorderen und hinteren Seite). Drehen Sie den Schraubenzieher um 90°, damit die Seite frei wird.

Entnehmen Sie die Platine, indem Sie gegen den Uhrzeigersinn drehen und den Easy Lock entfernen – fassen Sie nicht die Fläche des Pyrosensoren an!

3. Legen Sie Batteriestrom an, indem Sie den Isolator, der die Batterie von den Kontakten des Batterieträgers trennt, entfernen.
Hinweis: Weil bei Lagerung von Lithium Batterien Spannungsverluste auftreten können kann es vorkommen dass es zunächst danach aussieht, dass die Batterien kaputt sind. Lassen Sie die Einheit in diesem Falle einige Minuten lang im Testmodus, bis sich das Batteriespannungsniveau stabilisiert hat.

4. Setzen Sie die Modus Steckbrücke auf den Pins 2 & 3 (Radio Modus); die LED-Anzeige blinkt.

... Installieren Sie die Modus Steckbrücke, nur nachdem Batteriestrom angelegt wurde.

5. Vom Programmierungsmenu, wählen Sie **Module, Zonen [911]** aus.


6. Suchen Sie eine Zone aus, in der Sie den Übertrager registrieren wollen; das System führt den Registrierungsmodus aus. Wenn **Speichern?** auf der LCD-Anzeige auftritt, drücken Sie auf den Hacken.

7. Entfernen Sie die Modus Steckbrücke und stellen Sie die für eine Lagerung auf einem Pin. 8. Wählen Sie eine angemessene Montagehöhe aus der Tabelle B.1 und testen Sie den Übertrager für eine exakte Montageposition, bevor eine endgültige Montage der Einheit vorgenommen wird.

9. Brechen Sie die Montagelöcher durch und befestigen Sie die Basis auf der Wand.

10. Montieren Sie die Platine an der erfordernten vertikalen Einstellung und setzen Sie die Platinenschraube zurück und schließen Sie den Melder.

DIP Switch Einstellungen



Switch	PIR Empfindlichkeit
1	* Off: Niedrig On: Hoch
2	Betriebsmodus: * Off: Normaler Modus – Alle 3 Minuten. Nach jeder Detektion macht der Sensor eine 3 Minuten Pause in der keine weiteren Alarme gesendet werden. On: Gehtest Modus. Eine Alarmübertragung findet nach jeder Detektion statt.
3	Supervision Zeit: Off: Eine Supervision Meldung wird alle 15 Minuten zur Zentrale gesendet. * On: Eine Supervision Meldung wird alle 65 Minuten zur Zentrale gesendet.
4	LED Off: LED deaktiviert * On: LED aktiviert

*=Werkseinstellung

Betriebsmodi

Aufwärmzeit: Der Detektor benötigt 90 Sekunden zur Aufwärmung nachdem die Batterie angelegt wurde.

Gehtest Modus: Ein Gehtest wird ausgeführt, um den Linsenüberwachungsbereich vom Detektor zu bestimmen – siehe Abbildung B.2. Der Gehtest Modus schaltet die Funkverzögerungszeit ab, um einen leistungsfähigen Gehtest auszuführen. Um einen Gehtest auszuführen.

1. Stellen Sie die Modus Steckbrücke auf Pin 1 & 2.
2. Durchqueren Sie den Detektorbereich, gemäß des ausgewählten Detektionsmuster.
3. Vergewissern Sie sich dass die LED entsprechend aktiviert und deaktiviert wird. Warten Sie fünf Sekunden nach jeder Detektion, bevor Sie mit dem Test weitermachen.

4. Nachdem Sie den Gehtest vervollständigt haben, entfernen Sie die Steckbrücke und stecken Sie diese auf einen Pin – siehe Modus Steckbrückenschutz.

LED Anzeige

Die LED geht bei jeder Übertragung zwei Mal an. Um die LED-Anzeige zu aktivieren oder zu deaktivieren, siehe oben.

Achtung: nach erfolgreichen Tests sollte die LED deaktiviert werden!

Batterietausch

Im Falle eine schwachen Batterie (2.5 V und darunter), Der schwache Batteriezustand wird an die Alarmzentrale übertragen und wird dort angezeigt.

Eine Batterie tauschen: Öffnen Sie das Gehäuse indem Sie das Frontteil entfernen wie beschrieben, ersetzen Sie die Batterie und schließen Sie das Frontteil. **Achtung: Schließen Sie das Frontteil sofort nach jedem Batterietausch.**

Technische Spezifikationen

Frequenz: 868.35

Spannungsversorgung: 3.6V ½ AA Lithium Batterie
Achtung: Feuer, Explosion und schwere Verbrennungsgefahr!

Nicht wiederaufladen, auseinanderbauen oder erhitzen über 100°C.

Stromaufnahme: 30mA (Übertragung), 8µA (Standby)

Pyroelectric Sensor: Dual Element
Maximale Abdeckung: 14 x 14m
Adaptive Temperatur Kompensation
RFI Immunität: Nach EN 50130-4
Betriebstemperatur: -10 - 40°C
Feuerschutz: ABS Plastikgehäuse
Abmessungen: 110 x 60 x 45mm




Bild 1: Platine

1. Batteriehalter
2. Antenne
3. LED Anzeige
4. Platinenschraube
5. DIP Schalter
6. Sabotage Schalter
7. Pyro Sensor
8. Rücksabotage





Bild 2: Erfassungsbereich einer Standard Linse des EL2645.

EL2645-PI bietet eine eingeschränkte Detektion im Bodenbereich um Alarme durch Tiere weitestgehend ausschließen zu können.



Alle Daten können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Specificaties kunnen wijzigen zonder voorafgaande melding hiervan. In keinem Fall haftet Electronics Line für einen Betrag von mehr als des ursprünglichen Kaufpreis des Produkts, für Verluste oder Schäden, ob direkte, indirekte, zufällige, Folge- oder die aus einer Fehlfunktion des Produkts entstanden. Hiermit erklärt Electronics Line, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Hierbij verklaart Electronics Line dat het toestel dit apparaat in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Vollständige CE Erklärung unter www.secplan.de/ce



International Headquarters:
Electronics Line 3000 Ltd.
14 Hachoma St., 75655
Rishon Le Zion, Israel
Tel: (+972-3) 963-7777
Fax: (+972-3) 961-6584

Ce produit fait partie de la série EL et fonctionne avec le système d'alarme.

Emplacement du détecteur


- Sélectionnez un endroit à partir duquel la structure du détecteur est le plus vrai semblablement traversée par un intrus dans le cas d'un cambriolage. Do not place bulky objects in front of the detector.
- Ne placez pas d'objets volumineux devant le détecteur.
- Évitez un endroit étant en contact direct avec des radiateurs, des conduits d'air et des climatisations.
- Sélectionnez une hauteur d'installation appropriée à partir

Instructions d'installation

- Ouvrir le boîtier en enlevant la couverture avant. Pour ce faire, insérez un tournevis dans la fente d'ouverture (située sur le dessus du détecteur entre la couverture avant et arrière). Tournez le tournevis à 90° pour soulever la couverture.
- Enlevez le PCB en tournant dans le sens inverse d'une aiguille de montre en enlevant le Verrouillage Facile – *ne pas toucher la face du capteur en pyro*
- Utilisez l'alimentation de batterie en enlevant l'isolant qui sépare la batterie des contacts de pôle. (**Note : En raison d'un délai d'émission de tension existant dans les piles au lithium en remisage, les piles peuvent sembler déchargées. Le cas échéant, prolongez le mode Test de l'unité de quelques minutes jusqu'à ce que le niveau de tension de la pile soit stabilisé.**)
- Placez le cavalier Mode sur les broches 2 & 3 (Mode Radio); la LED clignote. **Installez le cavalier Mode seulement après la mise en service de la batterie**
- A partir du menu Programmation, sélectionnez Appareils, Zones [911]
- Sélectionnez la zone dans laquelle vous voulez enregistrer l'émetteur; le système initie le mode Radio. Lorsque Sauver? apparaît sur l'affiche du LCD, appuyez sur 3
- Enlevez le cavalier Mode et placez-le sur une seule broche pour le conserver
- Choisissez une hauteur de fixation appropriée depuis le tableau B.1 et testez l'émetteur sur la position exacte de montage avant de fixer l'unité de façon permanente.
- Forcez les trous de fixation et attachez la base au mur
- Fixez le PCB à la verticale requise et remplacez la vis de PCB

- Remplacez la couverture avant. Inscrivez le numéro de zone sur l'autocollant fourni. Affixez l'autocollant à l'intérieur de la couverture avant pour une référence future et remplacez la couverture avant

Paramètres DIP



Switch	
1	PIR sensibilité * Off: faible On: élevé
2	Operation mode: * Off: Mode Normal - Tous les 3 minutes. Après chaque détection du capteur déclenche un retard de trois minutes au cours de laquelle les transmissions d'alarme ne seront pas envoyés * On: Marchez le mode Test. Une transmission d'alarme est envoyé après chaque détection
3	Supervision Time: Off: Comme message de supervision sera envoyé au système d'alarme toutes les 15 minutes * On: Comme message de supervision sera envoyé au système d'alarme toutes les 65 minutes
4	LED Off: LED Désactivée * On: LED Activée

*=Default

Modes de fonctionnement

Temps de Préchauffage: Le détecteur nécessitera d'un préchauffage de 90 secondes après avoir ouvert l'alimentation.

Mode test de passage: Un test de passage est performé afin de déterminer la zone de couverture de la lentille du détecteur – voir Figure 2. Le mode test de passage annule la durée de repos entre les détections, vous permettant de performer un test de passage efficace.

Pour performer un test de passage:

- Placez le cavalier Mode.
- Passez à travers la portée du détecteur d'après la zone de détection sélectionnée.
- Vérifiez que la LED s'active et se désactive de façon appropriée. Attendez 10 secondes environ entre chaque détection avant de continuer le test.

- Après avoir complété le test de passage, enlevez le cavalier et placez le sur une broche pour le conserver.

Indication LED

L'indicateur LED se allume à chaque fois une transmission est faite. Pour activer / désactiver l'indication LED, reportez-vous à la section Réglage commutateur DIP pour le réglage du micro-commutateur approprié.

Remarque: Le voyant ne doit être désactivé après test de passage réussi du détecteur.

Changement de lentilles

Pour changer un objectif, libérer le joint de la cavité à l'aide d'un petit tournevis et fixer la nouvelle lentille en place avec le côté lisse vers l'extérieur. Vérifiez que le mot TOP est situé dans la partie supérieure de la lentille (encore un cran peut apparaître sur le bord inférieur de la lentille) avant claquer le sceau de la cavité en place.

Remplacement de la batterie

En cas de batterie faible (2,5 V et ci-dessous), le capteur de batterie faible est signalé au système de contrôle et de faible message de batterie se affiche

Pour remplacer une batterie: Ouvrez le boîtier en enlevant le couvercle avant (voir les instructions d'installation), remplacez la pile et refermez le capot avant.

Remarque: Fermez immédiatement le capot avant après chaque remplacement de la batterie.

Caractéristiques Techniques

Antenne: Fouet intégré
Fréquence: 868,35MHz FM
Alimentation: 3.6V ½ AA Batterie au lithium
Consommation courante: 30mA (transmission) 6µA (au repos)
Capteur Pyroélectrique: Élément double
Zone de Couverture: 12 x 12m
Comptage d'Impulsion: 1, 2, 3 ou adaptif
Indicateur de LED: Sélectionnable
Compensation de Température Adaptable
Immunité RFI: 30V/m
Température de Fonctionnement: -10 à 60°C
Protection de feu: boîtier en plastique ABS
Dimensions: 110 x 60 x 45mm





Figure 1: PCB

- Emplacement Batterie
- Verrouillage facile
- LED Indicator
- PCB Screw
- Interrupteur DIP
- Contact d'autoprotection
- Capteur pyroélectrique
- Back Tamper

PIR detector

Side View



Top View





Figure 2: Couverture Objectif

Remarque: Le diagramme montre le motif de couverture pour le détecteur équipé d'un objectif standard EL2645.

EL2645-PI a limité la détection au sol d'ignorer les animaux

Montage arrière sabotage



De EL-2645 / PI is een draadloze PIR Detector ontworpen voor gebruik met Electronics Line toezicht draadloze bereik van ontvangers.

Locatie van Detector

- Denk aan het volgende voordat u de montage van de detector:
- Selecteer een locatie van waaruit het patroon van de detector is het meest waarschijnlijk worden doorkruist door een inbreker, moet er een breuk in zijn.
- Plaats geen volumineuze objecten in de voorkant van de detector.
- Vermijd een locatie die in direct contact komt met radiatoren, verwarming / koeling leidingen of airconditioners.
- de detector niet te plaatsen voor ramen blootgesteld aan direct zonlicht of tocht.

Installatie Instructies

1. Open de behuizing door de voorkant te verwijderen. Om dit te doen, steek een schroevendraaier in de release-slot (gelegen aan de onderkant van de detector tussen de voor- en achterkant cover). Draai de schroevendraaier 90° om het deksel los te maken.

2. Verwijder de printplaat door linksom te draaien en verwijderen van de "PCB schroef".

Opmerking: het gezicht van de PYRO sensor niet aan.

3. Breng de batterij door het verwijderen van de isolator, dat de batterij van de contacten van de batterij houder scheidt.

4. Zet de ontvanger op registratie mode en veroorzaken Sabotage of Alarmtransmissie. Wachten op de ontvanger aan te geven dat de zender met succes is geregistreerd. Schrijf het nummer van de zone en de zender (indien van toepassing) op de sticker voorzien. Bevestig de sticker binnenkant van de omslag voor toekomstig gebruik.

Opmerking: Als alternatief kan de detector kan worden naar de ontvanger door het handmatig invoeren van het serienummer van de zender geregistreerd.

5. Kies de juiste montagehoogte 2,2-2,5 en test de zender van de exacte bouwvorm voordat definitief installeert.

Opmerking: Als u kiest voor montagehoogte andere dan de aanbevolen (die niet is aan te raden), dan kunt u het uitvoeren van een looptest om de lens dekking te controleren. De aanbevolen

montagehoogte is de beste op het gebied van detectie gebied.


6. Klop de montagegaten en bevestig de basis aan de muur.

7. Bij gebruik van de achterste sabotage schakelaar, steek een schroef in het achterste sabotage montagegat gelegen in het centrum van de cover - zie figuur 3. Als de detector wordt verwijderd uit de muur, de schroef zorgt ervoor dat de sabotage vrijkomen om weg te breken de achterklep en de achterste sabotage schakelaar wordt losgelaten.

8. Monteer de printplaat op de onderplaat en plaats de printplaat Schroef.

9. Plaats het voorpaneel.

DIP Switches Instellingen



Switch	
1	PIR-gevoeligheid * Off: Low On: High
2	Operation mode: * Off: Normale modus - Om de 3 minuten. Na elke detectie de sensor initieert drie minuten vertraging waarin alarmtransmissies niet verstuurd On: Walk Test mode. Een alarm transmissie wordt na elke detectie verzonden
3	Supervision Time: Off: Zoals toezicht boodschap aan het alarm systeem wordt gestuurd om de 15 minuten * On: Zoals toezicht boodschap aan het alarmsysteem zal worden verzonden per 65 minuten
4	LED Off: LED uitgeschakeld * On: LED ingeschakeld

*=Default

Operation Modes

1. **Opwarmtijd:** De detector zal moeten opwarmen voor de eerste 90 seconden na het aanbrengen van de macht.

2. **Loop Test Mode:** Een wandeling test wordt uitgevoerd met het oog op de lens dekking patroon van de detector te bepalen - zie Figuur 2. Loop Test mode annuleert de vertragingstijd tussen de detecties, zodat u een efficiënte looptest uit te voeren.
3. Te lopen testen van de detector:
4. 1. Stel DIP 2 op ON.
5. 2. Loop door het beeld van de detector volgens het geselecteerde detectiepatroon.
6. 3. Controleer of de LED afwisselend aan en uitgaat. Wacht tien seconden na iedere detectie alvorens de test te vervolgen. Na het voltooien van de looptest. Set DIP-2 op OFF.

LED Indication

De LED-indicator brandt iedere keer een transmissie wordt gemaakt. Te activeren / LED-indicatie uit te schakelen, zie Switch instellen gedeelte voor de juiste DIP-switch instelling van de DIP. **Opmerking: De LED mogen uitsluitend worden uitgeschakeld na een succesvolle lopen testen van de melders.**

Verwisselen van lenzen

Om een lens te veranderen, laat u de holte zeehond met een kleine schroevendraaier en bevestig de nieuwe lens op zijn plaats met de gladde kant naar buiten gericht. Controleer of het woord TOP zich bovenaan de lens (alternatief een uitsparing kunnen op de onderrand van de lens) voordat snapping de holte afdichting terug.

Batterij vervangen

In het geval van een lage batterij (2,5 V en lager), wordt de sensor batterij bijna leeg gemeld aan de Control System en lage batterij bericht wordt weergegeven

Om een batterij te vervangen:Open de behuizing door de voorkant te verwijderen (zie installatie-instructies), vervang de batterij en sluit de voorklep. **Opmerking: Sluit het voorpaneel meteen nadat u de batterijen vervangen.**

Technical Specifications

Antenne: Ingebouwde Antenne
Frequentie: 868,35 MHz FM
Voeding: 3.6V ½ AA Lithium Batterij
Stroomverbruik: 30mA (bij verzenden), 6µA (standby)
Pyroelectric Sensor: Dubbel Element
Maximumaal bereik: 12 x 12m
Puls teller: 1, 2, 3 of zelf aanpassend
LED Indicator: Selecteerbaar Zelf aanpassende Temperatuur Compensatie RF
Immunititeit: 30V/m Gebruikstemperatuur: -10 tot 60°C
Brandvertraging: ABS Plastic behuizing
Afmetingen: 110 x 60 x 45mm




Figure 1: PCB

1. Batterijhouder
2. Antenne
3. LED-indicator
4. PCB Schroef
5. DIP-switch
6. Sabotage schakelaar
7. Pyro Sensor
8. Terug Sabotage





Figure 2: Lens Coverage

Opmerking: Het diagram toont de dekking patroon voor de detector uitgerust met een standaard lens EL2645.

EL2645-PI detectie beperkt op grond dieren negeren.



International Headquarters:
Electronics Line 3000 Ltd.
14 Hachoma St., 75655
Rishon Le Zion, Israel
Tel: (+972-3) 963-7777
Fax: (+972-3) 961-6584



Alle Daten können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Spezifikationen können wijzigen zonder voorafgaande melding hiervan. In keinem Fall haftet Electronics Line für einen Betrag von mehr als des ursprünglichen Kaufpreis des Produkts, für Verluste oder Schäden, ob direkte, indirekte, zufällige, Folge- oder die aus einer Fehlfunktion des Produkts entstandenen. Hiermit erklärt Electronics Line, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Hierbij verklaart Electronics Line dat het toestel dit apparaat in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Vollständige CE Erklärung unter www.secplan.de/ce